


	RELATÓRIO		RL-INSP-ZBB-008.1		Sequencial: 1	
	Cliente. CICAP				FOLHA 1.1	
	TÍTULO				Data:	
	Potencial de Corrosão da Armadura				05/01/2024	
Ponto:			Local:			
RP1			RESERVATÓRIO			
INFORMAÇÕES						
Eletrodo Certificado		Eletrodo		Valores de referência ASTM C-876		
001/21		CU/CUSO4 (mv)		Potencial de Corrosão		Probabilidade %
Multímetro Certificado				Mais positivo que -200		5
2249/21				Mais negativo que -350		95
				Entre -200 e -350		Incerta
				Valor Encontrado -517 mv		
				Corrosão severa e estabelecida		
						
Registro Fotográfico do Ensaio						
						
Assinaturas:						
Controle da Qualidade:		Responsável Técnico:		Cliente:		
Alexandre B. Ambrim Strobel Auditor Líder da Qualidade BVQI (Bureau Veritas Quality International)		Luã Matos Crea 051965919-8 				
Data:		Data:		Data:		